



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1326/01/2015

ORYGINAL

Wyrób / product: **Listwy kablowe naścienne serii LN i KI wraz z akcesoriami o symbolach wg dokumentacji producenta**

Zawierający / containing: **poli(chlorek winylu) i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **przewodzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, w tym mieszkaniowych, użyteczności publicznej m. in. służby zdrowia (w tym szpitale, kliniki, domy opieki, laboratoria) i przemysłu, w tym przetwórstwa spożywczego**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

Legrand Polska Sp. z o. o.
57-200 Ząbkowice Śl
ul. Waryńskiego 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Legrand Polska Sp. z o. o.
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Waryńskiego 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-01-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-01-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 stycznia 2016

The date of issue of the certificate: 20th January 2016

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska