



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT
uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/076/14

No. B/12/076/14

Posiadacz certyfikatu: Legrand Polska Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Waryńskiego 20
Certificate holder: 57-200 Zabkowice Śląskie, Poland
(Name and address)

Producent: Legrand Polska Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Waryńskiego 20
Manufacturer: 57-200 Zabkowice Śląskie, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rury instalacyjne sztywne, do prowadzenia przewodów,
Name of the product: izolacyjne, gładkie o małej odporności na ściskanie
i uderzenia, nie rozprzestrzeniające płomienia,
o zakresie temperatur $-5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$, kod klasyfikacyjny 2221.
Rigid, plain, insulating conduits, for cable management
for light resistance compension and light impact,
non-flame propagating, range of temperatures $-5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$,
classification code 2221.

Typ (model): RB Special,
Type (model): nr ref. ref. No. 330572 ($\varnothing$ 18); 330574 ($\varnothing$ 21); 330575 ($\varnothing$ 22);
330577 ($\varnothing$ 28); 330579 ($\varnothing$ 37); 330581 ($\varnothing$ 47)

Dane techniczne: $\varnothing$ 18, 21, 22, 28, 37, 47
Technical data:

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2019-08-10
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008) PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 (EN 61386-21:2004+A11:2010)	LO-09.068 LO-12.088K	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerZ up. Broczek
Teodor Pysznik

Warszawa, 2014-08-11

Informacje dodatkowe

Additional information:

Miejsce produkcji: Legrand Polska Sp. z o.o.
Place of manufacture: ul. Waryńskiego 20
57-200 Zabkowice Śląskie, Poland

Znak towarowy: Legrand, Polam-Suwałki

Trade mark

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/161/09

The number of the previous certificate: B/12/161/09

Rury spełniają wymagania normy PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 z wyjątkiem rozdziału 8 - Wymiary. Wymiary spełniają wymagania ZN-Legrand-01:2009.

Conduits comply with requirements of standard PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 except clause 8 - Dimensions. Dimensions of conduits comply with requirements of ZN-Legrand-01:2009.

CW-S 14.212

Nr rej. S-S-14-050

Reg. No. S-S-14-050

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20,
57-200 Zabkowice Śląskie, Poland
2. CW