



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT
uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa
CERTIFICATE
authorizing to mark product with registered safety marknr B/12/134/14
No. B/12/134/14Posiadacz certyfikatu: P.P.H. „MINBUD”
(Nazwa i adres) R.Sikorski, Z.Żarek i Wspólnicy Sp.jawna
Certificate holder: Stojadła, ul. Mińska 51/53
(Name and address) 05-300 Mińsk Mazowiecki, PolandProducent: P.P.H. „MINBUD”
(Nazwa i adres) R.Sikorski, Z.Żarek i Wspólnicy Sp.jawna
Manufacturer: Stojadła, ul. Mińska 51/53
(Name and address) 05-300 Mińsk Mazowiecki, PolandNazwa wyrobu: System rur instalacyjnych, izolacyjnych, sztywnych, gładkich,
Name of the product: o małej lub średniej odporności na ściskanie i uderzenia,
nie rozprzestrzeniający płomienia, z osprzętem ZCL, ZPS, ZK.
Rigid, insulating, plain conduit system for cable management,
with light or medium resistance to compression
and impact, non-flame propagating, with conduit fitting
ZCL, ZPS, ZK.Typ (model): RS/RSk, RSM/RSMk; RL/RLk
Type (model): (wyszczególnione na odwrocie)
(specified on the back page)Dane techniczne: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50; IP30
Technical data: klasyfikacji temperaturowej -5 °C ÷ +60 °C (RS/RSk, RL/RLk)
temperature classification -25 °C ÷ +60 °C (RSM/RSMk)System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67Data ważności: 2019-12-02
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61386-21:2005+A11:2011 (EN 61386-21:2004+A11:2010) PN-EN 61386-1:2011 (EN 61386-1:2008)	LO-09.143, LO-09.143/M1 LO-09.145, LO-09.145/M1 LO-09.147, LO-09.147/M1	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2014-12-03

WYKAZ RUR
LIST OF CONDUIT

Typ Type	Odmiana Variation	
RS/RSk	bez kołnierza without collar	z kołnierzem with collar
	RS16	RSk16
	RS20	RSk20
	RS25	RSk25
	RS32	RSk32
	RS40	RSk40
	RS50	RSk50
RSM/RSMk	RSM16	RSMk16
	RSM20	RSMk20
	RSM25	RSMk25
	RSM32	RSMk32
	RSM40	RSMk40
	RSM50	RSMk50
RL/RLk	RL16	RLk16
	RL20	RLk20
	RL25	RLk25
	RL32	RLk32
	RL40	RLk40
	RL50	RLk50

Informacje dodatkowe

Additional information:

Miejsce produkcji: P.P.H. „MINBUD”
Place of manufacture: R.Sikorski, Z.Żarek i Wspólnicy Sp.jawna
Stojadła, ul. Mińska 51/53
05-300 Mińsk Mazowiecki, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/211/09

The number of the previous certificate: B/12/211/09

CW-S 14.415

Nr rej. S-S-14-064

Reg. No. S-S-14-064

Rozdzielnik:

Copy to:

1. P.P.H. „MINBUD”
R.Sikorski, Z.Żarek i Wspólnicy Sp.jawna
Stojadła, ul. Mińska 51/53
05-300 Mińsk Mazowiecki
2. CW